


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.



ul. Równa 2
37-700 Przemyśl
tel./fax.(0-16) 670-73-30

NIP: 795-21-51-916 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr: 0000098122 KZ: 5 820 000,- PLN

Przemyśl, 19.09.2024 r.

TBS. DS – 111/09/24

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Przemyślu w sprawie zaproszenia do złożenia ofert na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach TBS w Przemyślu sprostowuje zapisy dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego (zmiany wytłuszczone)

- montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych do klatki schodowej z **PVC aluminium**, malowane w standardowych kolorach RAL (ciemny brąz lub szary), zamek z elektrozaczepem, samozamykacz, od zewnątrz pochwyt, stopka blokująca otwarcie drzwi, przeszklona górna połowa drzwi, w usłudze podłączenie zasilania do zaczepu, $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pozostałe zapisy bez zmian.